



施工
基準點

- 1.申請人：台陽電股份有限公司
- 2.申請位置：台南市新市區永就街94-3號
- 3.設置容量：48.3kw
- 4.模組規格：元晶300kw(單晶高效),共161片
- 5.變流器規格：固德威 GW6000D-NS (9台)
- 6.建物權狀面積：246.30(二樓)+21.44(陽台)
=267.74平方公尺

- 7.太陽光電設置面積：=263.63平方公尺
 - 8.設置方向：座北朝南
 - 9.模組角度：13° 13.5 13°
 - 10.PV規格：1649×993×40mm
- 工程項目：
1. 口字鐵立柱 100*50*2.3
 - 口字鐵橫樑 100*50*2.3
 - 鍍鋅C型鋼 125*50*20*2.3
 - 白鐵螺絲+螺帽鎖4顆+白鐵膨脹螺絲(壁虎)



建物測量圖

台陽電股份有限公司 T Solar Co.Ltd TEL/FAX：07-7038898	案名	永就社區活動中心	圖號	TS20180208	繪圖	蔡崇璟
	圖名	平面配置圖	簽約日期		業務	李旭桓
					單位	mm