



- 1.申請人：台陽電股份有限公司
- 2.申請位置：台南市東區莊敬路205巷23號
- 3.設置容量：42kWp
- 4.模組規格：元晶300WP(單晶矽),共140片
- 5.變流器規格：固德威GW5000DS×8台
- 6.三樓建物權狀面積：287.05平方公尺(三樓)  
+19.78平方公尺(屋突)  
**=306.83平方公尺**
- 7.太陽光電設置面積：229.24平方公尺
- 8.設置方向：座北朝南
- 9.模組角度：12.11度
- 10.PV規格：1649×993×40mm

- 工程項目：
1. 口字鐵立柱 100×100×2.3mm×33柱
  - 口字鐵橫樑 100×100×2.3mm×28支
  - 鍍鋅C型鋼 125×50×20×2.3mm×26支
  - 白鐵螺絲+螺帽鎖2顆+白鐵膨脹螺絲(壁虎)
  2. SILICOM型號：  
DOW CORNING 791耐氣候型矽利康  
SILICOM防水工程：  
加保利龍條,SILICOM需抹平
  - 3.底漆(紅丹)+表漆(灰色)
  - 4.不含水泥基座,(含集水槽)



台陽電股份有限公司  
T Solar Co.,Ltd.  
TEL/FAX：07-7038898

案名  
圖名

莊敬里活動中心  
平面配置圖

圖號  
客戶確認  
回簽/日期

TS20171120

繪圖  
業務  
單位

曾志民  
李旭桓  
mm