



- 1.申請人：台陽電股份有限公司
- 2.申請位置：台南市東區德東街90號
- 3.設置容量：45.3kW
- 4.模組規格：元晶300WP(單晶矽),共151片
- 5.變流器規格：固德威GW5000D-NS型×9台
- 6.建物權狀面積：355.02平方公尺
- 7.太陽光電設置面積：247.26平方公尺
- 8.設置方向：座北朝南
- 9.模組角度：12.61,10.88度
- 10.PV規格：1649×993×40mm

- 工程項目：
1. 口字鐵立柱 100×100×2.3mm×41柱
口字鐵橫樑 100×100×2.3mm×22支
鍍鋅C型鋼 125×50×20×2.3mm×26支
白鐵螺絲+螺帽鎖2顆+白鐵膨脹螺絲(壁虎)
 2. SILICOM型號：
DOW CORNING 791耐氣候型矽利康
SILICOM防水工程：
加保利龍條,SILICOM需抹平
 - 3.底漆(紅丹)+表漆(灰色)
 - 4.不含水泥基座及集水槽



台陽電股份有限公司
T Solar Co.,Ltd.
TEL/FAX : 07-7038898

案名
圖名

大智里活動中心
平面配置圖

圖號
客戶確認
回簽/日期

TS20180129

繪圖
業務
單位

曾志民
李旭桓
mm