



- 1.申請人：台陽電股份有限公司
- 2.申請位置：
- 3.設置容量：19.8kWp
- 4.模組規格：鍊德300WP(單晶矽),共66片
- 5.變流器規格：
- 6.四樓建物權狀面積：平方公尺
- 7.太陽光電設置面積：107.37平方公尺
- 8.設置方向：座北朝南
- 9.模組角度：15度
- 10.PV規格：1640×992×40mm

- 工程項目：
1. 口字鐵立柱 100×100×2.3mm×20柱
 - 口字鐵橫樑 100×100×2.3mm×14支
 - 鍍鋅C型鋼 125×50×20×2.3mm×34支
 - 白鐵螺絲+螺帽鎖2顆+白鐵膨脹螺絲(壁虎)



台陽電股份有限公司
T Solar Co.,Ltd.
TEL/FAX：07-7038898

案名
圖名

東光
平面配置圖

圖號
客戶確認
回簽/日期

TS20180418

繪圖
業務
單位

曾志民
李旭桓
mm